SZUTEST

CE
2195

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme A.Ş., İstanbul, Türkiye
Onaylanmış Kuruluş 2195

EU CERTIFICATE
AB SERTİFİKASI

according to 2014/68/EU Pressure Equipment Directive Annex III Module H
Conformity based on full quality assurance
2014/68/AB *Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği EK III Modül H*
Tam Kalite Güvencesine Dayanan Uygunluk

Number: **2195-PED-1831101**
Numara:



Owner of Certificate *Sertifika Sahibi*	:	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET AŞ
Name and address of Manufacturer *Üretici adı ve adresi*	:	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET AŞ GOSB - Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Şahabettin Bilgisu Cad. Gebze - KOCAELİ
Audit place *Denetim yeri*	:	AKTES ISI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 1.ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ NO:7 SİVAS
Product: *Ürün:*	:	Solid Fuel Hot Water Boiler *Katı Yakıtlı Sıcak Su Kazanı*
Product Description: *Ürün Tanımı*	:	*Is staged on page 2* *Sayfa 2 de belirtilmiştir.*
Type/Model: *Tip/Model*	:	CK, CKK
Base of Certificate: *Sertifika Dayanağı:*	:	Report No PED.354 dated 23.10.2018 *23.10.2018 tarihli Rapor No PED.354*

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, hereby confirms that the manufacturer of the above mentioned products, has determined and applied the quality system, concerning pressure equipment, Annex III Module H. Through this EU Certificate, manufacturer shall affix CE mark with identification number 2195 exclusively to products that fulfill requirements of the directive.

SZUTEST Uygunluk Değerlendirme Anonim Şirketi, yukarıda bahsi geçen üreticinin, Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin EK-III Modul H gerekliliklerini yerine getiren bir kalite sistemi tanımladığını ve uyguladığını onaylar. Bu AB sertifikası ile üretici, CE işareti ve 2195 onaylanmış kuruluş tanıtıcı numarasını, sadece yukarıda belirtilen direktifin gerekliliklerine tam uygun olan ürünlerine iliştirebilir.

Yayın Tarihi : 07.11.2018
Issue Date
Revizyon Tarihi/No:
Revision Date
Geçerlilik Tarihi : 06.11.2021
Validity Date



Nihan DAĞLI
Teknik Düzenleme Sorumlusu
Technical Regulation Manager

SZUTEST UYGUNLUK DEĞERLENDİRME A.Ş.
Szutest Plaza Nato Yolu Cad. Çam Sok. No:7 Ümraniye 34775 İSTANBUL / TÜRKİYE
Szutest.com.tr

Production Description:
Ürün Tanımı:

Model No	**Working Pressure Allowed** *İzin Verilen Çalışma Basıncı (Bar)*	**Design Pressure** *Tasarım Basıncı* **(Bar)**	**Test Pressure** *Test Basıncı* ***(Bar)***	**Working Temperature/** *Çalışma Sıcaklığı (°C)*	**Volume** *Hacim* **(lt)**	**Fluid** *Akışkan*
CKK 20	2 Bar	2 Bar	3 Bar	40 ℃-90℃	74 L	Group 2
CKK 40	2 Bar	2 Bar	3 Bar	40 ℃-90℃	85 L	Group 2
CKK 60	2 Bar	2 Bar	3 Bar	40 ℃-90℃	125 L	Group 2
CKK 75	2 Bar	2 Bar	3 Bar	40 ℃-90℃	149 L	Group 2
CK 60	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	552 L	Group 2
CK 90	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	624 L	Group [illegible]
CK 120	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	756 L	Group 2
CK 150	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	790 L	Group 2
CK 180	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	864 L	Group 2
CK 210	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	905 L	Group 2
CK 240	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1120 L	Group 2
CK 270	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1230 L	Group 2
CK 300	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1390 L	Group 2
CK 330	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1570 L	Group 2
CK 360	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1660 L	Group 2
CK 390	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1795 L	Group 2
CK 420	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1825 L	Group 2
CK 450	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	1930 L	Group 2
CK 480	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	2040 L	Group 2
CK 510	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	2105 L	Group 2
CK 540	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	2305 L	Group 2
CK 570	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	2390 L	Group [illegible]
CK 600	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	2410 L	Group 2
CK 700	3 Bar	3 Bar	4,5 Bar	40 ℃-90℃	2605 L	Group 2

